



**SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE
DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE**

ANNO 2022-2023

Presidente: Michele de Pascale	Consigliere delegato Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e Patrimonio: Maria Luisa Martinez				
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Resp. del Servizio: Ing. Marco conti				
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Paolo Nobile	firmato digitalmente				
PROGETTISTA : ing. Marco Conti	firmato digitalmente				
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE ing. Annalisa Bollettino geom. Franco Tocco					
0	EMISSIONE	A.B.	M.C.	P.N.	30/08/2022
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

SCHEDE DESCRITTIVE IMPIANTI

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	
D	0	30/08/2022		D_SCHEDE DESCRITTIVE CENTRALI TERMICHE

LOTTO 1 - CENTRALI TERMICHE DI POTENZIALITA' SUP AI 35 KW POSTE NEI TERRITORI DI RAVENNA E CERVIA

CODICE C.T.	COMBUSTIBILE	POTENZIALITA'	GENERATORE		BRUCIATORE		TERMOREGOLAZIONE	CIRCUITI
			COSTRUTT.	MODELLO	COSTRUTT	MODELLO		
RA01	METANO	930	RIELLO	3500 360 SAT	RIELLO	RS50	COSTER	• PALESTRA "Bovolenta", • PALESTRINA • AULE, • AULA MAGNA • CORSO SERALE
	METANO		RIELLO	3500 360 SAT	RIELLO	RS50	COSTER	
RA02	METANO	1.388,8	RIELLO	RTQ511	RIELLO	GAS 5/2	COSTER	• PALESTRA • LOTTO 1 • LOTTO 2 • SUCC. L. S. "ORIANI".
	METANO		HOVAL	STD500	CUENOD	C55 G207	COSTER	
	METANO		RHOSS	TOP 90/230	CB UNIGAS	P3M40G	COSTER	
	METANO		STARGAS	JGA51			COSTER	• A. C. SANITARIA
RA03	METANO	953,40	RHOSS	HR X 400	RIELLO	GAS 5/2	COSTER	• PALESTRA • AULA MAGNA • VARI AULE;
	METANO		RHOSS	HR X 230	RIELLO	GAS 3/2	COSTER	
	METANO		RHOSS	HR X 190	RHOSS	RGU 200	COSTER	

CODICE C.T.	COMBUSTIBILE	POTENZIALITA'	GENERATORE		BRUCIATORE		TERMOREGOLAZIONE	CIRCUITI
			COSTRUTT.	MODELLO	COSTRUTT	MODELLO		
RA04	METANO	1.022	RIELLO	3900.400	RIELLO	RS50	COSTER	• PALESTRA • AULE ED. STORICO • AULE AMPLIAMENTO
	METANO		RIELLO	3900.400	RIELLO	RS50	COSTER	
	METANO		ACV	HEAT MASTER	RIELLO	GULLIVER BS3	COSTER	• A. C. SANITARIA
RA05	METANO	2.844,90	BALTUR	STARTRE 1200	RIELLO	TBG 150P	COSTER	• PALESTRA • AULE • BIBLIOTECA
	METANO		BALTUR	STARTRE 1200	RIELLO	TBG 150P	COSTER	
	METANO		THERMITAL	THE/Q 318 3S	RIELLO	RS 34	COSTER	• A. C. SANITARIA
RA06	METANO	215,10	THERMITAL	THE/Q 225 3S	RIELLO	RS34	COSTER	• LABORATORI • AULE
RA07	METANO	1.040	ICI	MONOLITE 440 JB	CUENOD	C60GX507/8	COSTER	• CORPO PALESTRE • AULE ED. STORICO • AULE AMPLIAMENTO
	METANO		ICI	MONOLITE 440 JB	CUENOD	C60GX507/8	COSTER	
	METANO		HOVAL	STP 650	RIELLO	GAS 6/2 524M	COSTER	
RA08	METANO	1.038	RIELLO	ALU 525 PRO POWER			COSTER	• PALESTRA • AULE
	METANO		FBR	BIPRESS 350	RIELLO	RS 38	COSTER	

CODICE C.T.	COMBUSTIBILE	POTENZIALITA'	GENERATORE		BRUCIATORE		TERMOREGOLAZIONE	CIRCUITI
			COSTRUTT.	MODELLO	COSTRUTT	MODELLO		
RA09	METANO	490	RIELLO	RTQ 448 3S	RIELLO	RS 50 811M	COSTER	• UFFICI
RA10	METANO	325	RIELLO	RTS 217	RIELLO	RS 28	COSTER	• UFFICI
RA11	METANO	152,5	BALTUR	PAB 140	BALTUR	BTG 15	COSTER	• UFFICI
CE01	METANO	1.864	UNICAL	TRISTAR 780 2S	RIELLO	RS 70	COSTER	• PALESTRA • UTA • AULE VARIE
	METANO		UNICAL	TZ AR	RIELLO	GAS 6/2	COSTER	

LOTTO 2 - CENTRALI TERMICHE POSTE NEI TERRITORI DI FAENZA, LUGO E RIOLO TERME

CODICE C.T.	COMBUSTIBILE	POTENZIALITA'	GENERATORE		BRUCIATORE		TERMOREGOLAZIONE	CIRCUITI
			COSTRUTT.	MODELLO	COSTRUTT	MODELLO		
FA01	METANO	1744,20	RHOSS	KZB/I 165	BALTUR	BGN 23 DSP	COSTER	- CORPO PALESTRA - AULE
	METANO		RHOSS	KL 50/5	BALTUR	BGN 100P	COSTER	
	METANO		RHOSS	KL 50/5	BALTUR	BGN 100P	COSTER	
	METANO		RHOSS	KL 50/5	BALTUR	BGN 100P	COSTER	
FA02	METANO	536	DE DIETRICH	CFE 415	RIELLO	GAS 5	COSTER	- CIRCUITO 1 - CIRCUITO 2.
FA03	METANO	428,50	BALTUR	BAR 155	BALTUR	BGN 170 DSPGN	COSTER	- PALESTRA - AULA MAGNA - AULE
	METANO		BALTUR	BAR 275	BALTUR	BGN 34 DSPGN	COSTER	
FA04	METANO	615,80	RIELLO	ALU 300 PRO POWER	RIELLO	RS28	COSTER	- PALESTRA - AULE ESISTENTE - AULE AMPLIAMEN. - UFFICI
	METANO		RIELLO	3900.200	RIELLO	RS28/1	COSTER	
FA05	METANO	348	RIELLO	RTQ 300	RIELLO	RS 38	COSTER	AULE
FA06	METANO	1214	RIELLO	RTS 255			COSTER	AULE
	METANO		RIELLO	RTS 349			COSTER	

CODICE C.T.	COMBUSTIBILE	POTENZIALITA'	GENERATORE		BRUCIATORE		TERMOREGOLAZIONE	CIRCUITI
			COSTRUTT.	MODELLO	COSTRUTT	MODELLO		
FA07	METANO	806,10	THERMITAL	THE/Q 448 3S	RIELLO	RS 50 TL	COSTER	• PALESTRA • AULE • CFP
	METANO		SEVESO	STQ 320	BALTUR	BGN 60P	COSTER	
RI01	METANO	377	UNICAL	TRISECAL 3 P 350	RIELLO	RS 38/M	COSTER	• UTA • UFFICI • AULE
RI02	METANO	377,60	IVAR	TRISPACE-AR 280	RIELLO	RS 5	COSTER	• UTA NUOVA • UTA ESISTENTE • AULE
	METANO		RIELLO	165 PL AM	THERMITAL	TS 2.4	COSTER	
LU01	METANO	1.213	RIELLO	RTQ 3S 511			COSTER	• PALESTRA • UTA BIBLIOTECA • AULE - AMPLIAMEN. • AULE ESISTENTE
	METANO		RIELLO	RTQ 3S 511			COSTER	
LU02	METANO	724,40	RHOSS	KZ/5.250	BALTUR	SPARK GAS	COSTER	• PALESTRA • AULE • AULA MAGNA
	METANO		IVAR	PRESS SUPERARC-AR 350	BALTUR	BGN 60 P	COSTER	
LU03	METANO	250	BUDERUS	GE 315	BALTUR	BGN 34P	COSTER	• AULE

CODICE C.T.	COMBUSTIBILE	POTENZIALITA'	GENERATORE		BRUCIATORE		TERMOREGOLAZIONE	CIRCUITI
			COSTRUTT.	MODELLO	COSTRUTT	MODELLO		
LU04	METANO	1063,20	HOVAL	STP 400	RIELLO		COSTER	• PALESTRA • AULE
	METANO		HOVAL	STP 400	RIELLO		COSTER	
LU05	METANO	115	THERMITAL	THE/Q115 3S	RIELLO	BS3	COSTER	• UFFICI
LU06	METANO	322	UNICAL	TZ			COSTER	• PALESTRA
LU07	METANO	174,40	SEVESO	STN 150N	BALTUR		COSTER	• UFFICI • MAGAZZINO