

### SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio


# SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE


#### Anno 2023-2024


#### LOTTO 1


	Presidente: Michele de Pascale		Consigliere delegato  Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e Patrimonio:			
				Maria Luisa Ma	ırtinez	
	Dirigente Responsabile del Settore: I	ng. Marco Conti	Resp. d	el Servizio: Ing.	Marco Conti	
			Firme:			
PROC	GETTISTA :	ing. Annalisa Bollettino	ing. Annalisa Bollettino firmato digitalmente			
COLL	ABORATORI ALLA PROGETTAZIONE	geom. Franco Tocco				
0	EMISSIONE		A.B. Redatto:	M.C. Controllato:	M.C. Approvato:	22/09/2023 Data:


Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	
LOTTO 1_ALL.1	0	22/09/2023		LOTTO 1_ALL1_SCHEMI_23_24.PDF














## LICEO ARTISTICO STATALE "NERVI-SEVERINI" VIA PIETRO ALIGHIERI n. 8 - RAVENNA



DA CONTATORE
GAS METANO


LEGENDA: C	OLORI TUBAZIONI
	Mandata riscaldamento
	Ritorno riscaldamento
	Acqua fredda
	Acqua calda sanitaria
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Acqua calda sanitaria
	Mandata raffrescamento
	Ritorno raffrescamento
	Collegamenti elettrici
	Gas metano
	Gasolio
	BTZ


	TABELLA CARATTERISTICHE POMPE					
N°	MARCA	MODELLO	TIPOLOGIA ELETTROPOMPA	PORTATA (mc/h)	PREVALENZA (mt)	
P1	GRUNDFOS	UPS 25-50 130	SINGOLA	-	-	
P2	SIGMA	GMR 65-V	GEMELLARE	-	-	
P3	WILO	Star RS30/6	SINGOLA	-	-	
P4	GRUNDFOS	UPS 20-45	SINGOLA	-	-	
P5	GRUNDFOS	UPS 20-45	SINGOLA	-	-	


Sistema di Telegestione COSTER


THERMITAL THE/Q 225 3S

RIELLO RS 34










## RA10

### PALAZZO MALAGOLA - EX UFFICIO TECNICO VIA DI ROMA n. 118 - RAVENNA



LEGENDA: COLORI TUBAZIONI		
	Mandata riscaldamento	
	Ritorno riscaldamento	
	Acqua fredda	
	Acqua calda sanitaria	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Acqua calda sanitaria	
	Mandata raffrescamento	
	Ritorno raffrescamento	
	Collegamenti elettrici	
	Gas metano	
	Gasolio	
	BTZ	


	TABELLA CARATTERISTICHE POMPE					
N°	MARCA	MODELLO	TIPOLOGIA ELETTROPOMPA	PORTATA (mc/h)	PREVALENZA (mt)	
P1	GRUNDFOS	UPS 25-50	SINGOLA	-	-	
P2	NI	NI	SINGOLA	-	_	
P3	NI	NI	SINGOLA	_	_	

RIELLO RS 28

DN 50



Sistema di Telegestione COSTER




**RISCALDAMENTO** 

## RA11

## PALAZZO GROSSI

VIA DI ROMA n. 69 - RAVENNA

	TABELLA CARATTERISTICHE POMPE					
N	MARCA	MODELLO	TIPOLOGIA ELETTROPOMPA	PORTATA (mc/h)	PREVALENZA (mt)	
P1	GRUNDFOS	UPS 32-25	SINGOLA	-	-	
P2	GRUNDFOS	UPS 50-120/F	SINGOLA	-	-	



LEGENDA: C	OLORI TUBAZIONI
	Mandata riscaldamento
	Ritorno riscaldamento
	Acqua fredda
	Acqua calda sanitaria
	Acqua calda sanitaria
	Mandata raffrescamento
	Ritorno raffrescamento
	Collegamenti elettrici
	Gas metano
	Gasolio
	BTZ



Sistema di Telegestione COSTER

